FTIRA

ACCOMPAGNER
FORMER
PROTÉGER

PERMIS DE PÉNÉTRER FTIRA

AUTORISATION À DÉLIVRER À CHAQUE ENTRÉE EN ZONE CONFINÉE

Nom et adresse du client :

Point GPS :

Date :

Nature de l'ouvrage en espace confiné :

Nature de l'intervention :

ANALYSE DES RISQUES		Concerné	Protection MEP	ANALYSE DES RISQUES		Concerné	Protection MEP
	**ROUTIER** (signalisation temporaire)				**BACTERIOLOGIQUE**		
	**CHUTE** (Ancrage-Antichute)				**NOYADE**		
	**GAZ : AIE** (Ventilateur mécanique)				**CO-ACTIVITE**		
	Heure de début de ventilation : ___H___						
	**ELECTRIQUE**				**CHIMIQUE**		

Procédure

- ☐ Ouverture de 2 ouvrants / accès si possible
- ☐ Ventilation mécanique permanente
- ☐ Ventiler 20 minutes
- ☐ Contrôler le/les Intervenant(s)
- ☐ Contrôler l'atmosphère aux accès (3 paliers de 1 minutes/ palier)

Protection collective des accès (EPC) ☐
Aération uniquement ☐
_____ ☐
_____ ☐
_____ ☐

Équipement Intervenant(s)

EPI (tenue de travail) ☐ Détecteur 4 gaz (O2, H2S, CO, LIE) ☐ Harnais ☐ Masque Auto-Sauveteur ☐ Lampe Frontale (optionnel) ☐

ALARME Contrôle d'atmosphère N°1 : ☐ ☐

ALARME Contrôle d'atmosphère **N°2** : ☐ ☐
Heure de reprise d'atmosphère : ___H___

SI ALARME GAZ
Vérifiez la ventilation, reprendre la procédure après **20 mn de ventilation supplémentaire** et prévenir son responsable

SI ALARME GAZ
ARRET DU CHANTIER et PREVENIR LE RESPONSABLE

Le chantier est sécurisé	OUI ☐	NON ☐
Les opérateurs ont leurs EPI / EPC	OUI ☐	NON ☐
Le surveillant a un moyen d'appel des secours	OUI ☐	NON ☐
Le code de communication Surveillant↔Intervenant est en place	OUI ☐	NON ☐

AUTORISATION DE PENETRER

Intervenant(s) :_____ Signature :
_____

Intervenant(s) :_____ Signature(s) :
_____

Heure d'entrée : ___H___

Fin d'intervention : ___H___

Remarque retour d'intervention :_____
_____
_____
_____

[1]Rappel sur les détecteurs :
Oxygène (02) : 19,5% - 23,5%
Hydrogène Sulfuré (H2S) : 5 ppm
Monoxyde de Carbon (CO) : 20 ppm
LIE (Limite Inférieur d'Explosivité) : 10%
A allumé au moins 10 minutes avant interventions

Autres gaz possibles :
Chlore Gazeux (CL2),
Ammoniaque (NH3),
Ozone (O3),
Dioxyde d'Azote (NO2),
Dioxyde de souffre (SO2), …



En cas de situation d'urgence (malaise, traumatisme, chute à l'accès, incendie, …) :

Alertez les secours (112-18-15 ou numéro interne) :

Donner l'adresse complète ; **décrire le site de travail ; donner les risques existants (égout, eau pluvial, galerie, …),** indiquer le nombre de victime(s) et leurs état(s)

Le surveillant assure une présence constante et le maintien des conditions jusqu'à la remontée des équipiers

LE SURVEILLANT NE PENETRE JAMAIS DANS L'ESPACE CONFINÉ !